



Detalle Armado de torre con 3 apoyos



Cople para unión de tubo de 4" Ced, 40



Detalle Punta

***Uso**

Torres para distribución de energía eléctrica

ESPECIFICACIONES

1. Tapón de lamina calibre 18.
2. Perforación en larguero para tuerca.
3. Tuerca soldada en perforación.
4. Traslapes soldados por ambos lados.
5. Solera 1/4" x 4" x 30 .0.
6. Redondo de 3/4" liso.
7. Tubo de 4" CED. 40,
8. Placa 1/4" x 1 1/4" x 30 .0. En ambos lados.
9. Lamina cal. 18 200 x 30 cm.
10. Tapón de lamina cal. 18.
11. Peso aprox: 460 kg

Tolerancias: Espec		Norma CFE: J6100-56
		Revisión: 2013
Acotación: cm	S/E	No. Plano: TAA-02
Revisión: 0		Fecha: 05/Nov/2018